WOJEWÓDZKA STACJA
Sanitarno - Epidemiologiczna
DZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
ul. Śpiedytorska 6/7, tel. 462 40 60 w. 140
70-632 SZCZECIN

Szczecin, dn. 26-01-2012

Zestawienie wyników badań próbek wody z ujęcia „TYWA" w Gryfinie na zawartość ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu

data przyjęcia próbek do laboratorium - 25-01-2012
data rozpoczęcia badań - 25-01-2012
data zakończenia badań - 26-01-2012

Lp.	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki	Wynik [µg/L]		
			trichloroeten	tetrachloroeten	∑trichloroetenu i tetrachloroetenu
1.	HK/W/283/S/12	PIG 312/01 *gł. 19,70 m*	150,3	6,6	156,9
2.	HK/W/284/S/12	PIG 312/02 *gł. 18,30 m*	188,3	6,6	194,8
3.	HK/W/285/S/12	PIG 312/03 *gł. 17,10 m*	159,1	14,8	173,9
4.	HK/W/286/S/12	PIG 312/04 *gł. 15,90 m*	422,9	191,6	614,5
5.	HK/W/287/S/12	PIG 312/05 *gł. 14,70 m*	1683,0	962,8	2645,8
6.	HK/W/288/S/12	PIG 312/06 *gł. 13,50 m*	852,2	251,2	1103,4
7.	HK/W/289/S/12	PIG 312/07 *gł. 12,30 m*	797,2	242,4	1039,5
8.	HK/W/290/S/12	PIG 312/08 *gł. 11,10 m*	680,3	243,6	923,9
9.	HK/W/291/S/12	PIG 312/09 *gł. 9,90 m*	1005,2	221,2	1226,4
10.	HK/W/292/S/12	PIG 312/10 *gł. 8,70 m*	1435,4	942,4	2377,8
11.	HK/W/293/S/12	PIG 312/11 *gł. 7,50 m*	508,2	524,1	1032,3
12.	HK/W/294/S/12	PIG 312/12 *gł. 6,30 m*	151,9	313,1	465,0

KIEROWNIK
ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO
HIGIENY KOMUNALNEJ
Działu Laboratoryjnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr inż. Barbara Sogolewska
26. 01. 2012