WOJEWÓDZKA STACJA
Sanitarno-Epidemiologiczna
DZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
ul. Spedytorska 6/7, tel. 091 462 40 60 w. 140
70-632 SZCZECIN

Zestawienie wyników badania próbek wody z ujęcia wody „Tywa" na zawartość trichloroetenu i tetrachloroetenu dostarczonych w dniu 02-02-2012r.

data przyjęcia próbek do laboratorium - 02-02-2012r.
data rozpoczęcia badań - 02-02-2012r.
data zakończenia badań - 03-02-2012r.

Lp.	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki/oznaczenie klienta	Wynik [µg/l]		
			trichloroeten	tetrachloroeten	∑trichloroetenu i tetrachloroetenu
1.	HK/W/357/s/12	Woda uzdatniona po filtrach węglowych	<1,0	1,2	1,2
2.	HK/W/358/s/12	Studnia nr 6 po filtrze węglowym	134,0	110,2	244,2

KIEROWNIK
ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO
HIGIENY KOMUNALNEJ
Działu Laboratoryjnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr inż. Barbara Gogolewska
03. 02. 2012