WOJEWÓDZKA STACJA
Sanitarno-Epidemiologiczna
DZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
ul. Spedytorska 6/7, tel. 091 462 40 60 w. 140
70-632 SZCZECIN

Zestawienie wyników badania próbek wody Ujęcia Wody Tywa na zawartość ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu pobranych dostarczonych w dniu 12-01-2012r.

data przyjęcia próbek do laboratorium - 12-01-2012r.
data rozpoczęcia badań - 12-01-2012r.
data zakończenia badań - 13-01-2012r.

Lp.	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki/oznaczenie klienta	Wynik [µg/l]		
			trichloroeten	tetrachloroeten	∑trichloroetenu i tetrachloroetenu
1.	HK/W/84/s/12	Woda uzdatniona przed filtrami węglowymi	<1,0	1,9	1,9
2.	HK/W/85/s/12	Studnia nr 6 przed filtrem węglowym	251,5	217,9	469,4
3.	HK/W/86/s/12	Studnia nr 6 po filtrze węglowym	180,4	88,0	268,5
4.	HK/W/87/s/12	rzeka Tywa przed zrzutem	<1,0	<1,0	<1,0
5.	HK/W/88/s/12	rzeka Tywa po zrzucie	3,9	2,2	6,0

KIEROWNIK
ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO
HIGIENY KOMUNALNEJ
Działu Laboratoryjnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr inż. Barbara Gogolewska
13. 01. 2012